



| Größe | Rohraußendurchmesser D | | L |
|----------|------------------------|----|-----|
| DN 75/80 | 83 | +2 | 135 |
| | | -1 | |
| DN 100 | 110 | +2 | 135 |
| | | -1 | |
| DN 125 | 135 | ±2 | 150 |
| DN 150 | 160 | ±2 | 150 |

Maße in mm

Rohrabschottung "System Düker BSV 90"
 der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Aufbau des Brandschutzelementes

Anlage 2