



dargestellt: Zulaufriechung DIN links
 Zulaufriechung DIN rechts im Spiegelbild

*) Feuerschutzabschluss	Baurichtmaß BRM [mm]		Toraußenmaß TAM [mm]		lichter Durchgang Schlupftür LD [mm]	
	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis
T30-1-Tor (1flg.)	1000/8500	2000/6000	1185/8685	2075/6075	—	—
T30-1-Tor (1flg.) mit Schlupftür (mit/ohne Schwelle)	1000/8500	2000/6000	1185/8685	2075/6075	625/1000	1750/2125
T30-1-RS-Tor (1flg.)	1000/7000	2000/4500	1185/7185	2075/4575	—	—
T30-1-RS-Tor (1flg.) mit Schlupftür (mit Schwelle)	1305/7000 Fläche max. 16.31 m ²	2385/4500	1490/7185	2460/4575	625/1000	1750/2125
T30-2-Tor (2flg.)	2000/8500	2000/6000	2170/8670	2075/6075	—	—
T30-2-Tor (2flg.) mit Schlupftür (mit/ohne Schwelle)	2000/8500	2000/6000	2170/8670	2075/6075	625/1000	1750/2125

*) bei einer lichten Durchgangsbreite von ≤ 1500 darf die lichte Durchgangshöhe 2500 nicht übersteigen.

Bei Anforderung Rauchschutz mit vierseitig umlaufenden Dichtungssystemen.
 Wandanschlüsse der Dichtungen bei T30-1-RS-FSA immer mind. einseitig versiegeln !

T 30-1-FSA "System Schröders TSN-6" bzw. T 30-1-RS-FSA "System Schröders TSN-6"
 bzw. T 30-2-FSA "System Schröders TSN-6"

Übersicht

Anlage 1