



dargestellt: Gangflügel DIN links
Gangflügel DIN rechts im Spiegelbild
gilt für alle Anlagen

T30-1-RS-FSA und T30-2-RS-FSA
immer mit absenkbarer Bodendichtung oder bei
vierseitiger Zarge mit umlaufender Dichtung ausführen
und Wandanschluss immer beidseitig verriegeln!

FSA	Baurichtmaß *1) BRM [mm]		Rahmenaußenmaß *1) RAM [mm]		Lichter Durchgang LD [mm]		Gangflügel Öffnungsbreite GÖB [mm] von/bis
	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	
T30-1-Klappe 4-seitig um- laufende Zarge	500-1000	750-1750	522-1476	761-1988	436-936	718-1718	-----
T30-1-FSA T30-1-RS-FSA	625-1375	1750-2500 ohne Oberteil	647-1851	1761-2738 ohne Oberteil	561-1311	1718-2468	-----
	625-1375	1750-4000 mit Oberteil	647-1851	1761-4238 mit Oberteil	561-1311	1718-2468	-----
T30-2-FSA T30-2-RS-FSA	1375-2625	1750-2500 ohne Oberteil	1397-3101	1761-2738 ohne Oberteil	1311-2561	1718-2468	700-1341
	1375-2625	1750-4000 mit Oberteil	1397-3101	1761-4238 mit Oberteil	1311-2561	1718-2468	700-1341

*1) Abhängig von der Zargenform

Bei Verwendung eines Falztrelbriegels in zweiflügeligen Türen im Zuge von Rettungswegen
steht als Rettungswegbreite nur die Öffnungsbreite des Gangflügels zur Verfügung

T 30-1-FSA "SD 135" bzw. T 30-1-RS-FSA "SD 135" bzw.
T 30-2-FSA "SD 235" bzw. T 30-2-RS-FSA "SD 235"

Ansicht

Anlage 1