



- WA Waschanlage
- SF Schlammfang
- EB Entnahmebecken
- BW Betriebswasservorlage
- BM Belüftungsmodul
- UWA Überschusswasseraustrag
- FW Frischwasser
- QKF Quarzkiesfilterbehälter
- M1 Tauchpumpe 1 (1.1 kW)
- M2 Tauchpumpe 2 (bauseits)
- M3 Betriebswasser-Versorgungspumpe
- M4 Belüftungskompressor (0.55 kW)
- M5 Dosierpumpe "Natronlauge"

- N1u unteres Niveau "Überschusswasseraustrag aus"
- N3u unteres Niveau "Natronlauge aus"
- D1 Ventilsteuerkopf
- D2 Ventilsteuerkopf
- D3 Ventilsteuerkopf
- Y1 Frischwasserventil
- N1 oberes Niveau "Betriebswasservorlage"
- pH pH-Messsonde (optional)
- S1 Druckwächter "Trockenlaufschutz"
- LF Leitfähigkeits-Messsonde

elektronische Kopie der abZ des dibt: z-83.3-19

Anlage zur Behandlung von Abwässern aus der maschinellen Fahrzeugreinigung von PKW mit weitestgehender Kreislaufführung – WSQ 550

Fließschema

Anlage 1