



Dargestellt: Gangflügel DIN links, Gangflügel DIN rechts spiegelbildlich

T 30-1-RS-FSA und T 30-2-RS-FSA „Teckentrup 62 DF“ immer mit unterer Bodendichtung ausführen. Bei Wandanschluss - Zargen mit Mörtelhinterfüllung ohne Versiegelung, ansonsten mindestens einseitig dauerelastisch versiegeln!

Feuerschutzabschluss	Baurichtmaß BRM [mm]		Zargenaußenmaß ZAM [mm]		Lichter Durchgang LD [mm]		Gangflügel 180° Öffnung Öffnungsbreite von / bis
	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	
T 30-1-FSA T 30-1-RS-FSA	625 / 1500	1750 / 3500	691 / 1566	1783 / 3533	541 / 1416	1708 / 3458	-
mit Oberblende	625 / 1500	2000 / 3750	691 / 1566	2033 / 3783	541 / 1416	1703 / 3453	-
T 30-2-FSA T 30-2-RS-FSA	1375 / 3000	1750 / 3500	1441 / 3066	1783 / 3533	1291 / 2916	1708 / 3458	624 / 1436
mit Oberblende	1375 / 3000	2000 / 3750	1441 / 3066	2033 / 3783	1291 / 2916	1703 / 3453	624 / 1436

Bei Verwendung eines Falztreibriegels in zweiflügeligen FSA im Zuge von Rettungswegen steht als Rettungswegbreite nur die Öffnungsbreite des Gangflügels zu Verfügung.

T 30-1-FSA "Teckentrup 62 DF" bzw. T 30-1-RS-FSA "Teckentrup 62 DF" bzw.
T 30-2-FSA "Teckentrup 62 DF" bzw. T 30-2-RS-FSA "Teckentrup 62 DF"

Ansicht

Anlage 1