


**Edelstahlablauf NW 100, waagrecht  
 mit Tauchrohrgeruchverschluss**



Edelstahlaufsatz  
 Stahlgeruchverschluss  
 Elastomerdichtung  
 keine weitere  
 Ausrüstung

NW 100

Wasservorlage

ca. Porenbeton  
 Unterdeckung

Körper  
 Edelstahl



Blind Prüfer  
 brandschutz.org  
 C/O Deutsches Zentrum für Luft- und  
 Raumfahrt (DLR)  
 Versuchs- und Zertifikat Center  
 Braunschweig  
 D-34239 Jambhausen Germany  
 e-mail: info@brandschutz.org  
 Phone/Fax: +49 (0)531 6728-133 68 12  
 www.brandschutz.org  
 info@brandschutz.org

ACO - Passavant  
 Versuchsanbau Erwitte  
 Platte 1: 200 mm Porenbeton  
 Schnitt: 3.1

Donnerstag, 11. Dezember 2001  
 Bernd Prümer